ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Πυροσβεστικός κρουνός (Π.Κ.)
- Φ.Δ. — Δικλείδα απομόνωσης συρταρωτή εντός φρεατίου (Φ.Δ.-Εξωτερικών διαστάσεων 1,6x1,6)
- Φ.Δ.1 — Δικλείδα απομόνωσης συρταρωτή εντός φρεατίου (Φ.Δ.1-Εξωτερικών διαστάσεων 2,1x2,1)
- Διάταξη εκκενώσεως εντός φρεατίου
- Αεροεξαγωγός εντός φρεατίου
- 2.44 — Κόμβος
- Αγωγός 1.7 Φ90 Q=1.14 , U=0.24 — Ονομαστα αγωγού / Διάμετρος (mm) / Παροχή (lit/sec), Ταχύτητα (m/s)
- Νέος αγωγός ύδρευσης PE (10 atm) Φ63
- Νέος αγωγός ύδρευσης PE (10 atm) Φ90
- Νέος αγωγός ύδρευσης PE (16 atm) Φ125
- Νέος αγωγός ύδρευσης PE (10 atm) Φ110
- Νέος αγωγός ύδρευσης PE (10 atm) Φ160
- Νέος αγωγός ύδρευσης PE (10 atm) Φ225
- Καταθλιπτικός αγωγός PE (16 atm) Φ160
- Αγωγοί ύδρευσης επ της Ε.Ο.69 που θα κατασκευασθούν στα πλαίσια του έργου της απαγτευσης ακαθάρτων Σ.κ.Καλυράχης και Σκ.Συκήτος.
- Μελλοντικοί αγωγοί επέκτασης του δικτύου ύδρευσης
- Ρυμοτομική γραμμή
- Οικοδομική γραμμή
- 0.14 — Παροχή κατανάλωσης (l/sec)

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ

**Δ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ**
**ΕΡΓΟ**
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

| | |
|---|---|
| ΘΕΜΑ : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Σ.3.3 |

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
|---|---|---|
| 28/01/2022 | 02/02/2022 | 02/02/2022 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΣc "ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 132571 ΤΕΕ Α.Μ.Κ.Υ.ΜΗΧ.ΕΠ. - Δ.Ο.Υ.: ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ | | Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τ.Υ. & Δόμησης Δήμου Θάσου |
| ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΜΣc "Υδραυλικά έργα και περιβάλλον" | ΤΣΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πολιτικός Μηχανικός | ΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.Α' |


ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 2
4504800
4504600
4504400
4504300
4504200
4504100
4504000
4503900
4503800
4503700
4503600
4503500
4503400
544700
544600
544500
544400
544300
544200
Αγωγός 1.58 Φ63 Q=0.00 , U=0.00
Αγωγός 1.59 Φ63 Q=0.03 , U=0.02
Αγωγός 1.60 Φ63 Q=0.03 , U=0.01
Αγωγός 1.61 Φ63 Q=0.02 , U=0.01
Αγωγός 1.62 Φ63 Q=0.02 , U=0.01
Αγωγός 1.33 Φ160 Q=8.27 , U=0.64
Αγωγός 1.34 Φ160 Q=8.23 , U=0.63
Αγωγός 1.35 Φ160 Q=8.22 , U=0.63
Αγωγός 1.36 Φ125 Q=4.71 , U=0.64
Αγωγός 1.37 Φ125 Q=4.67 , U=0.63
Αγωγός 1.38 Φ125 Q=4.59 , U=0.62
Αγωγός 1.39 Φ125 Q=4.51 , U=0.62
Αγωγός 1.40 Φ110 Q=4.39 , U=0.65
Αγωγός 1.41 Φ125 Q=4.31 , U=0.54
Αγωγός 1.42 Φ125 Q=4.19 , U=0.52
Αγωγός 1.43 Φ125 Q=4.07 , U=0.51
Αγωγός 1.44 Φ125 Q=4.00 , U=0.50
Αγωγός 1.65 Φ63 Q=1.49 , U=0.63
Αγωγός 1.63 Φ63 Q=0.93 , U=0.39
Αγωγός 1.64 Φ63 Q=0.94 , U=0.40
Αγωγός 1.66 Φ63 Q=0.02 , U=0.01
Αγωγός 1.67 Φ63 Q=0.01 , U=0.00
Αγωγός 1.68 Φ63 Q=0.00 , U=0.00
Αγωγός 1.69 Φ63 Q=0.00 , U=0.00
Αγωγός 1.70 Φ63 Q=0.04 , U=0.02
Αγωγός 1.71 Φ63 Q=0.05 , U=0.04
Αγωγός 1.72 Φ63 Q=0.06 , U=0.02
Αγωγός 1.73 Φ63 Q=0.08 , U=0.03
Αγωγός 1.74 Φ63 Q=0.10 , U=0.04
Αγωγός 1.75 Φ63 Q=0.13 , U=0.05
Αγωγός 1.76 Φ63 Q=0.15 , U=0.06
Αγωγός 1.77 Φ63 Q=0.17 , U=0.07
Αγωγός 1.78 Φ63 Q=0.19 , U=0.07
Αγωγός 1.79 Φ63 Q=0.21 , U=0.08
Αγωγός 1.80 Φ63 Q=0.23 , U=0.09
Αγωγός 1.81 Φ63 Q=0.25 , U=0.10
Αγωγός 1.82 Φ63 Q=0.27 , U=0.10
Αγωγός 1.83 Φ63 Q=0.29 , U=0.11
Αγωγός 1.84 Φ63 Q=0.31 , U=0.12
Αγωγός 1.85 Φ63 Q=0.33 , U=0.13
Αγωγός 1.86 Φ63 Q=0.35 , U=0.14
Αγωγός 1.87 Φ63 Q=0.37 , U=0.14
Αγωγός 1.88 Φ63 Q=0.39 , U=0.15
Αγωγός 1.89 Φ63 Q=0.41 , U=0.16
Αγωγός 1.90 Φ63 Q=0.43 , U=0.17
Αγωγός 1.91 Φ63 Q=0.45 , U=0.18
Αγωγός 1.92 Φ63 Q=0.47 , U=0.18
Αγωγός 1.93 Φ63 Q=0.49 , U=0.19
Αγωγός 1.94 Φ63 Q=0.51 , U=0.20
Αγωγός 1.95 Φ63 Q=0.53 , U=0.21
Αγωγός 1.96 Φ63 Q=0.55 , U=0.22
Αγωγός 1.97 Φ63 Q=0.57 , U=0.22
Αγωγός 1.98 Φ63 Q=0.59 , U=0.23
Αγωγός 1.99 Φ63 Q=0.61 , U=0.24
Αγωγός 1.100 Φ63 Q=0.63 , U=0.25
Αγωγός 1.101 Φ63 Q=0.65 , U=0.26
Αγωγός 1.102 Φ63 Q=0.67 , U=0.26
Αγωγός 1.103 Φ63 Q=0.69 , U=0.27
Αγωγός 2.227 Φ110 Q=0.04 , U=0.01
Αγωγός 2.228 Φ63 Q=0.01 , U=0.00
Αγωγός 2.229 Φ63 Q=0.00 , U=0.00
Αγωγός 2.230 Φ63 Q=0.00 , U=0.00
Αγωγός 2.231 Φ63 Q=0.00 , U=0.00
Αγωγός 2.232 Φ63 Q=0.00 , U=0.00
Αγωγός 2.233 Φ63 Q=0.00 , U=0.00
Αγωγός 2.234 Φ63 Q=0.00 , U=0.00
Αγωγός