

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ**

Α.Φ.Μ. 800125738 - Δ.Ο.Υ. Καβάλας
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344
E-mail: grammateia@deyathassou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 09/13-07-2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 112/2023	ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης επισκευής αντλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016».
------------------------------	--

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις **13 του μηνός Ιουλίου του έτους 2023** ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 2589/27-06-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα έξι (6) τακτικά μέλη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Τσολάκης Σταύρος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος

Παρόντες: Κουτσουμανής Γεώργιος – Βουλτσιδης Παναγιώτης - Καραβούζης Στυλιανός - Γεωργίου Ιωάννης - Λαμπρινίδης Λάμπρος

Απόντες: Σαλατάρης Αργύριος – Μαλλιαρός Σωτήριος – Μανίτσας Δημήτριος - Σουρίνης Ιωάννης - Καζάρας Στέργιος

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου Αργυρή.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έκτο (-6^ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, προτίθεται να προβεί στην επιλογή για την επισκευή αντλίας λυμάτων η οποία είναι εγκατεστημένη στη δεξαμενή βοθρολυμάτων της ΕΕΛ Λιμένα Θάσου. Στη συγκεκριμένη δεξαμενή υπάρχουν 2 αντλίες, η λειτουργία των οποίων είναι αυτοματοποιημένη με προγραμματισμό (κυκλική λειτουργία), υποστηρίζοντας λειτουργικά η μία την άλλη ανάλογα με τον όγκο των εισερχόμενων λυμάτων. Οι αντλίες αυτές μεταφέρουν τα λύματα από τη δεξαμενή των βοθρολυμάτων στο αρχικό στάδιο επεξεργασίας λυμάτων της ΕΕΛ. Καθώς εντοπίστηκε

πρόβλημα στην λειτουργία της αντλίας, πραγματοποιήθηκε έλεγχος όπου μετά από μετρήσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι η αντλία είχε βραχυκυκλωμένα δύο από τα τρία τυλίγματα της με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει. Το πρόβλημα προήλθε από εισχώρηση υδάτων στο εσωτερικό του κινητήρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ: 3153.181-1750373

ΙΣΧΥΣ: 15KW

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΕΙΔΑΓΩΓΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ	1	800,00	800,00
2	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΤΕΡΩΤΗΣ	1	490,00	490,00
3	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΤΕΡΩΤΗΣ	1	280,00	280,00
4	ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ FLYGT 15KW	1	2.200,00	2.200,00
5	ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1	550,00	550,00
6	ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ	1	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ			4.620,00
	Φ.Π.Α. 24%			1.108,80
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			5.728,80

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Συντάχθηκε η τεχνική έκθεση για την αναγκαιότητα της υπηρεσίας από το Τεχνικό Τμήμα, υπογεγραμμένη από τον Πολιτικό Μηχανικό της Επιχείρησης, η οποία κατατέθηκε στο τμήμα προμηθειών για τη διαδικασία.
2. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 2773/07-07-2023 Τεκμηριωμένο Πρωτογενές αίτημα, υπογεγραμμένο από τη Γενική Διευθύντρια της επιχείρησης που έλαβε ΑΔΑΜ: 23REQ012557156.
3. Ελήφθη η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ00233/07-07-2023 για δέσμευση πίστωσης ποσού 4.620,00 πλέον Φ.ΠΑ. (ΑΔΑ:ΡΛΔΛΟΕΥΣ-ΓΩΘ).
4. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 2774/07-07-2023 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς στην επιχείρηση **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΡΟΣ** που έλαβε ΑΔΑΜ: 23PROC013038100.
5. Υπεβλήθη η με αρ. πρωτ. 2801/11-07-2023 οικονομική προσφορά της επιχείρησης **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΡΟΣ** με ΑΦΜ 100890394, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και στοιχεία επικοινωνίας: Δ/ση: Σπετσών 1, Σέρρες, τηλ. 23210 37280, για το ποσό των 4.620,00€ πλέον ΦΠΑ 24% μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Υπέρ ψήφισαν και τα επτά παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, για την παροχή εργασιών επισκευής αντλίας λυμάτων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
2. Την έγκριση της ανάθεσης της παροχής εργασιών επισκευής αντλίας λυμάτων στην επιχείρηση **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΡΟΣ** ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ με ΑΦΜ 100890394, ΔΟΥ Σερρών και στοιχεία επικοινωνίας: Δ/ση: Σπετσών 1, Σέρρες, τηλ.23210 37280 , έναντι του ποσού των 4.620,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά, μέχρι 31-07-2023.
3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 62-07-0002-100 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2023.
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 112/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανίτσας Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Κουτσουμανής Γεώργιος
Βουλτσιδης Παναγιώτης
Λαμπρινίδης Λάμπρος
Γεωργίου Ιωάννης
Καραβούζης Στυλιανός
Τσολάκης Σταύρος**

Ακριβές Απόσπασμα

Θάσος 14-07-2023

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μανίτσας Κωνσταντίνος