

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ

Α.Φ.Μ. 800125738 - Δ.Ο.Υ. Καβάλας

Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος

Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344

E-mail: grammateia@deyathassou.gr

ANAPHTHTEO CTO
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic RepublicDigitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2023.08.18 13:16:57
EEST
Reason:
Location: Athens**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της με αριθμό 10/11-08-2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 131/2023	ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της επισκευής GSM, συστημάτων τηλεχειρισμού αντλίας και τροφοδοτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016».
-----------------------	--

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 11 του μηνός Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 3156/02-08-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα έξι (6) τακτικά μέλη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Τσουγκάνης Γεώργιος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος

Παρόντες: Μανίτσας Δημήτριος – Βουλτσιδης Παναγιώτης - Καραβούζης Στυλιανός - Γεωργίου Ιωάννης - Λαμπρινίδης Λάμπρος – Τσουγκάνης Γεώργιος

Απόντες: Σαλαρής Αργύριος – Μαλλιάρος Σωτήριος – Σουρίνης Ιωάννης - Καζάρας Στέργιος – Κουτσουμανής Γεώργιος

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το όγδοο (-8^ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, προτίθεται να προβεί στην επιλογή παρόχου με σκοπό την επισκευή ενός συστήματος τηλεϊεδοποίησης (GSM), 4 συστημάτων τηλεχειρισμού αντλίας (VHF), 2 τροφοδοτικών τα οποία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Το σύστημα τηλεϊεδοποίησης (GSM) μας ειδοποιεί έγκαιρα με γραπτό μήνυμα για τα τυχόν προβλήματα στα αντλιοστάσια ή τις δεξαμενές όπως π.χ. χαμηλή στάθμη νερού, υπερχειλίση, διακοπή ρεύματος.

Τα τροφοδοτικά μετατρέπουν το εναλλασσόμενο ρεύμα της ΔΕΗ σε συνεχές(12v) για την λειτουργία των GSM.

Το GSM και τα δύο τροφοδοτικά χρησιμοποιούνται:

1. Βοηθολύματα ΕΕΛ Λιμένα (GSM CMA80 + τροφοδοτικό CMA02). Υπάρχει βλάβη στην κεραία CAGSM και είναι καμένη η ασφάλεια του τροφοδοτικού.
2. Δεξαμενή λαιμού (τροφοδοτικό CMA01-B). Το τροφοδοτικό δεν αναγνωρίζει την μπαταρία

Το σύστημα τηλεχειρισμού αντλίας (VHF) επιτρέπει την αυτόματη επικοινωνία των γεωτρήσεων με τις δεξαμενές με σκοπό την πληρότητα νερού σε αυτές.

Τα 4 VHF χρησιμοποιούνται :

1. Δεξαμενή Σελάδι Πρίνος PT620

- 23AWRD013272065 2023-08-18 ΑΔΑ: ΨΗΥΦΟΕΥΣ-Λ68
2. Δεξαμενή Πατήρα Πρίνος ΡΤ630
Κατεστραμμένη μπαταρία
 3. Γεώτρηση Ρίζος Λιμένας ΡΤ620
Κατεστραμμένη μπαταρία, χαλασμένος διακόπτης
 4. Γεώτρηση Μάρμαρο Ραχώνι ΡΤ660
Κατεστραμμένη μπαταρία

Όλα τα παραπάνω είναι ευαίσθητα ηλεκτρονικά τα οποία λόγω των αυξομειώσεων της τάσης του δικτύου της ΔΕΗ ή λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών(κεραυνοί) έχουν υποστεί ζημιές και δεν μπορούν να λειτουργήσουν προκαλώντας προβλήματα στη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	ΠΟΜΠΟΣ ΡΤ 620			
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΤΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ CONTROL	1	90,00	90,00
2	ΠΟΜΠΟΣ ΡΤ 620D			
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	1	50,00	50,00
3	ΠΟΜΠΟΣ ΡΤ 630			
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1	50,00	50,00
4	ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΡΤ660			
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1	50,00	50,00
5	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS CMA01B			
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TRANSISTORS ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1	40,00	40,00
6	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS CMA02			
	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1	30	30,00
7	ΜΟΝΑΔΑ GSM CMA80			
	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ CAGSM	1	55	55,00
	ΣΥΝΟΛΟ			365,00
	Φ.Π.Α. 24%			87,60
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			452,60

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Συντάχθηκε η τεχνική έκθεση για την αναγκαιότητα της υπηρεσίας από το Τεχνικό Τμήμα, υπογεγραμμένη από τον Πολιτικό Μηχανικό της Επιχείρησης, η οποία κατατέθηκε στο τμήμα προμηθειών για τη διαδικασία.
2. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 3035/27-07-2023 Τεκμηριωμένο Πρωτογενές αίτημα, υπογεγραμμένο από τη Γενική Διευθύντρια της επιχείρησης που έλαβε ΑΔΑΜ: 23REQ013187696.
3. Ελήφθη η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ00247/01-08-2023 για δέσμευση πίστωσης ποσού 365,00 πλέον Φ.Π.Α. (ΑΔΑ:9ΥΟΧΟΕΥΣ-ΠΨΛ).

- 23AWRD013272065 2023-08-18 ΑΔΑ: ΨΗΨΟΕΥΣ-Δ68
4. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 3135/01-08-2023 προακλόνηση στην οικονομική προσφορά προς την επιχείρηση **POWER ELECTRONICS CONTROL ΕΠΕ**, ΑΦΜ 095389451, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσ/νίκης, με στοιχεία επικοινωνίας: Λαέρτου 22, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, τηλ.: 2310414925 που έλαβε ΑΔΑΜ: 23PROC013189525.
 5. Υπεβλήθη η με αρ. πρωτ. 3135/01-08-2023 οικονομική προσφορά της επιχείρησης **POWER ELECTRONICS CONTROL ΕΠΕ**, για το ποσό των 365,00€ πλέον ΦΠΑ 24% μαζί με τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Υπέρ ψήφισαν και τα επτά παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζονται ομόφωνα

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, για την επισκευή GSM, συστημάτων τηλεχειρισμού αντλίας και τροφοδοτικών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
2. Την έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την επισκευή GSM, συστημάτων τηλεχειρισμού αντλίας και τροφοδοτικών στην επιχείρηση **POWER ELECTRONICS CONTROL ΕΠΕ**, ΑΦΜ 095389451, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσ/νίκης, με στοιχεία επικοινωνίας: Λαέρτου 22, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, τηλ.: 2310414925 έναντι του ποσού των 365,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 3135/01-08-2023 οικονομική της προσφορά, μέχρι 25-08-2023.
3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61-07-0002-100 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 131/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανίτσας Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μανίτσας Δημήτριος
Βουλτσίδης Παναγιώτης
Λαμπρινίδης Λάμπρος
Γεωργίου Ιωάννης
Καραβούζης Στυλιανός
Τσουλκάνης Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Θάσος 14-08-2023

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μανίτσας Κωνσταντίνος