

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 11/31-08-2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 145/2023	ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας σωλήνων άντλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016».
-----------------------	---

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 31 του μηνός Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 3410/23-08-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα πέντε (5) τακτικά μέλη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Ζαφάρογλου Γεώργιος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος

Παρόντες: Μανίτσας Δημήτριος – Βουλτσιδής Παναγιώτης - Καραβούζης Στυλιανός - Κουτσουμανής Γεώργιος - Ζαφάρογλου Γεώργιος

Απόντες: Σαλαρής Αργύριος – Μαλλιαρός Σωτήριος – Σουρίνης Ιωάννης - Γεωργίου Ιωάννης – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Καζάρας Στέργιος

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο (-4^ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προτίθεται να προβεί στην επιλογή προμηθευτή σωλήνων άντλησης για την αντικατάσταση των υφιστάμενων του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης «Θημωνιά» υψηλής ζώνης στη Κοινότητα Θεολόγου.

Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διαστάσεις και ποσότητες που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και τα απαραίτητα συνδετικά υλικά ύδρευσης που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εργασιών σύνδεσης με το αντλητικό συγκρότημα της γεώτρησης.

Τα υλικά τοποθέτησης είναι τα παρακάτω:

- 1) Σωλήνες γεώτρησης PVC
- 2) Ανοξειδωτα άκρα άνω – κάτω
- 3) Φλάντζες στήριξης

Σωλήνες άντλησης PVC, 2" πίεσης 35bar υποβρύχιας αντλίας γεώτρησης

Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι τέτοιας τεχνολογίας που να διασφαλίζεται η ομοιομορφία του πάχους κατά μήκος της σωλήνας και τα άκρα τους να είναι ειδικά σχεδιασμένα με σπείρωμα τετράγωνο αντίστοιχης αντοχής σε φορτία και ελαστικό δακτύλιο για ασφαλή σύσφιξη και 100% στεγανότητα. Το σπείρωμα να είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να αποτρέπει το λύσιμο ακόμα και αν η αντλία περιστρέφεται αντίθετα από τη κανονική φορά περιστροφής της και να διαθέτει σύστημα κλειδώματος του συνδέσμου (μούφας) επί του σωλήνα με ειδική ασφάλεια από ανοξείδωτο χάλυβα έτσι

23ΑΥΒΡD013340245 2023-09-01 ΑΔΑ: Ψ8ΓΑΟΕΥΣ-197
 ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα ξαβιδώματος και ελίσθησης του σωλήνα κατά τη διαδικασία αποσυμφορήσεως καθώς και να αποκλείεται η πιθανότητα υπερβολικού σφίξιματος του συνδέσμου (μούφας) με το σωλήνα.

Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι άκαμπτες ώστε μαζί με το αντλητικό συγκρότημα να στέκονται κάθετα ώστε να διευκολύνουν την υποβρύχια λειτουργία τα σπειρώματά τους να είναι τετραγωνισμένα για εξαιρετικά μεγάλη αντοχή, να μη διαβρώνονται και να μη σκουριάζουν. Επιπλέον να διαθέτουν ειδικά λαστιχένια προστατευτικά στο σπείρωμα τους ώστε να εξασφαλίζεται 100% στεγανότητα σε λειτουργία αντλίας με πολύ υψηλή πίεση. Σε ότι αφορά την εσωτερική επιφάνεια, οι σωλήνες να εμφανίζουν εξαιρετική ομαλότητα ώστε οι απώλειες λόγω τριβής να είναι χαμηλές. Το βάρος τους να είναι μικρό ώστε να υπάρχει ευκολία στη χρήση και συναρμολόγησή τους και να διαθέτουν κατάλληλο μηχανισμό για να μην αφήνει τους συνδέσμους να χωρίζουν από τις σωλήνες όταν αυτές μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο. Οι 2" σωλήνες να έχουν τυπικό βάρος στα 152,4 μέτρα 199 Kgf και να έχουν τα εξής όρια:

Τύπος	Απόλυτο φορτίο θραύσης (Kgf)	Ασφαλές φορτίο έλξης με τροχαλία (Kgf)	Ασφαλής επιτρεπόμενη υδροστατική πίεση (Atm)	Ασφαλές συνολικό μανομετρικό ύψος αντλίας(m)	Πάχος Τοιχώματος
Super Heavy	5650	3350	35	350	9mm/10.6mm

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α/Α	ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	12-01	ΣΩΛΗΝΑΣ PVC 2" 35 ATM ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (3 ΜΕΤΡΑ)	ΤΜΧ.	30	32,00	960,00
2	12-01	ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΤΜΧ.	2	40,00	80,00
3	12-01	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΑΚΡΑ ΑΝΩ 2"	ΤΜΧ.	1	60,00	60,00
4	12-01	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΑΚΡΑ ΚΑΤΩ 2"	ΤΜΧ.	1	60,00	60,00
		ΣΥΝΟΛΟ				1.160,00
		ΦΠΑ 24%				278,40
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.438,40

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Συντάχθηκε η τεχνική έκθεση για την αναγκαιότητα της υπηρεσίας από το Τεχνικό Τμήμα, υπογεγραμμένη από τον Πολιτικό Μηχανικό της Επιχείρησης, η οποία κατατέθηκε στο τμήμα προμηθειών για τη διαδικασία.
2. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 3396/23-08-2023 Τεκμηριωμένο Πρωτογενές αίτημα, υπογεγραμμένο από τη Γενική Διευθύντρια της επιχείρησης που έλαβε ΑΔΑΜ: 23REQ013289021.
3. Ελήφθη η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ00266/23-08-2023 για δέσμευση πίστωσης ποσού 1.160,00 πλέον Φ.ΠΑ. (ΑΔΑ: 9ΡΥ8ΟΕΥΣ-4ΛΦ).
4. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 3398/23-08-2023 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς στην εταιρία **Βασίλειος Λιαρομμάτης ΑΕΒΕ**, Σωλήνες γεωτρήσεων – αντλητικά συγκροτήματα, με στοιχεία επικοινωνίας Δ/ση: Λάππα – Αχαΐας, τηλ. 2693031803 και Α.Φ.Μ. 094123663 Δ.Ο.Υ. Γ' Πατρών που έλαβε ΑΔΑΜ: 23PROC013048193.
5. Υπεβλήθη η με αρ. πρωτ. 3416/24-08-2023 οικονομική προσφορά της εταιρίας **Βασίλειος Λιαρομμάτης ΑΕΒΕ** για το ποσό των 1.160,00€ πλέον ΦΠΑ, συνοδευόμενη από τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

23ΑΥWRD013340245 2023-09-01

Υπέρ ψήφισαν και τα έξι παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, για την εκτέλεση της προμήθειας σωλήνων άντλησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
2. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας σωλήνων άντλησης στην εταιρία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 094123663, ΔΟΥ Γ' Πατρών και στοιχεία επικοινωνίας: Δ/ση Λάππα Αχαΐας, τηλ. 2693031803, έναντι του ποσού των 1.160,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 3416/24-08-2023 προσφορά της, μέχρι 08-09-2023.
3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 12-01 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 145/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανίτσας Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μανίτσας Δημήτριος

Βουλτσίδης Παναγιώτης

Κουτσουμανής Γεώργιος

Καραβούζης Στυλιανός

Ζαφάρογλου Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Θάσος 01-09-2023

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μανίτσας Κωνσταντίνος