

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ

Α.Φ.Μ. 800125738 - Δ.Ο.Υ. Καβάλας

Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος

Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344

E-mail: grammateia@deyathassou.gr

ANAPHTHTEO CTO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Hellenic RepublicMinistry of Digital
Governance, Hellenic
RepublicDigitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2023.09.01 14:34:43
EEST
Reason:
Location: Athens**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της με αριθμό 11/31-08-2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 146/2023	ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πιεσόμετρων, σταθμήμετρων, αναλογικών καρτών και αντικεραυνικών συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016».
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις **31 του μηνός Αυγούστου του έτους 2023** ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 3410/23-08-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα πέντε (5) τακτικά μέλη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Ζαφάρογλου Γεώργιος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος

Παρόντες: Μανίτσας Δημήτριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Καραβούζης Στυλιανός - Κουτσουμανής Γεώργιος - Ζαφάρογλου Γεώργιος

Απόντες: Σαλαρής Αργύριος – Μαλλιαρός Σωτήριος – Σουρίνης Ιωάννης - Γεωργίου Ιωάννης – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Καζάρας Στέργιος

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο (-5^ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι κρίνεται αναγκαία η προμήθεια 5 πιεσόμετρων, 5 σταθμήμετρων, 5 αναλογικών καρτών και 20 αντικεραυνικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος τηλεμετρίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Τα πιεσόμετρα τοποθετούνται σε αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, δεξαμενές με σκοπό την μέτρηση της πίεσης του νερού.

Τα σταθμήμετρα χρησιμοποιούνται σε δεξαμενές και αντλιοστάσια ώστε να παίρνουμε ένδειξη της στάθμης του νερού μέσα σε αυτά.

Οι αναλογικές κάρτες έχουν ως σκοπό την μετατροπή των αναλογικών σημάτων των αισθητηρίων (αισθητήριο στάθμης, παροχόμετρα) σε μορφή κατάλληλη για την επικοινωνία της κεντρικής μονάδας CPU με τα αισθητήρια.

Τα αντικεραυνικά παρέχουν προστασία έναντι των υπερτάσεων που οφείλονται είτε σε κεραυνικά πλήγματα, είτε προέρχονται από το δίκτυο διανομής. Αποτελούν βασική ασφάλεια των ηλεκτρικών συσκευών για όλες τις εγκαταστάσεις.

Τα 5 πιεσόμετρα θα εγκατασταθούν:

1. Γεώτρηση Ταρτάκι μάτι
2. Γεώτρηση Πασπάρι
3. Κεντρικό αντλιοστάσιο Λιμένα
4. Γεώτρηση Μάρμαρο Ραχώνι
5. Γεώτρηση Κλιμασιδα

Τα 5 σταθμήμετρα θα τοποθετηθούν:

1. Δεξαμενή Λαφούς
2. Δεξαμενή Σκάλα Ραχωνίου
3. Δεξαμενή κεντρική Ποταμιάς
4. Δεξαμενή Σκάλα Καλλιράχης
5. Κεντρικό αντλιοστάσιο Λιμένα

Οι 5 αναλογικές κάρτες θα χρησιμοποιηθούν:

1. Δεξαμενή Σκάλα Παναγίας Φλαμουριά
2. Γεώτρηση Πασπάρι
3. Δεξαμενή Χρυσή Αμμουδιά
4. Γεώτρηση Βαράδια
5. Δεξαμενή Ηλιάδη

Τα 20 αντικεραυνικά θα εγκατασταθούν στους πίνακες των ακόλουθων εγκαταστάσεων:

1. Δεξαμενή Σκάλα Παναγίας Φλαμουριά
2. Γεώτρηση Πασπάρι
3. Δεξαμενή Χρυσή Αμμουδιά
4. Γεώτρηση Βαράδια
5. Δεξαμενή Ηλιάδη
6. Δεξαμενή Λαιμός
7. Δεξαμενή Σκάλα Ραχωνίου
8. Δεξαμενή κεντρική Ποταμιάς
9. Δεξαμενή Σκάλα Καλλιράχης
10. Γεώτρηση Ταρτάρι μάτι
11. Κεντρικό αντλιοστάσιο Λιμένα
12. Γεώτρηση Μάρμαρο Ραχώνι
13. Γεώτρηση Κλιμασιόδα
14. Γεώτρηση Πλάτανος
15. Γεώτρηση Καζαντζή
16. Γεώτρηση Ρίζος
17. Δεξαμενή χωριό Καλλιράχη
18. Δεξαμενή Αγία Βασιλική
19. Δεξαμενή μικρή Κοίνουρα
20. Γεώτρηση Βενιζέλου Μύλου

Όλα τα παραπάνω όργανα είναι ευαίσθητα ηλεκτρονικά τα οποία λόγω των αυξομειώσεων της τάσης του δικτύου της ΔΕΗ ή λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων (κεραυνοί) έχουν υποστεί ζημιές και δεν μπορούν να λειτουργήσουν δημιουργώντας προβλήματα στο σύστημα τηλεμετρίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ 0-25 bar 4-20 mA	ΤΜΧ.	5	163,88	819,40
2	ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ 0-6 μέτρα 4-20 Ma	ΤΜΧ.	5	570,52	2.852,60
3	ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ	ΤΜΧ.	5	221,87	1.109,35
4	ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 24V	ΤΜΧ.	20	50,10	1.002,00
	ΣΥΝΟΛΟ				5.783,35
	ΦΠΑ 24%				1.388,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				7.171,35

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:

- 23AVWRD013340102-2023-09-01 ΑΔΑ: 9ΓΟΗΟΕΥΣ-ΨΓΦ
1. Συντάχθηκε η Τεχνική Έκθεση για την Διενέργεια της Προμήθειας των Τεχνικό Τμήμα, υπογεγραμμένη από τον Πολίτικο Μηχανικό της Επιχείρησης, η οποία κατατέθηκε στο τμήμα προμηθειών για τη διαδικασία.
 2. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 3333/17-08-2023 Τεκμηριωμένο Πρωτογενές αίτημα που έλαβε ΑΔΑΜ: 23REQ013267669.
 3. Ελήφθη η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ00259/17-08-2023 για δέσμευση πίστωσης (ΑΔΑ: ΨΡΜΟΟΕΥΣ-Ε6Ρ)
 4. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 3337/17-08-2023 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς στην επιχείρηση **ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.**, Ηλεκτρολογικός και Βιομηχανικός Εξοπλισμός, ΑΦΜ 082952529 με στοιχεία επικοινωνίας: ΒΙ.ΠΕ Θ. ΟΤ 51Α, Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τηλ.: 2310777000 που έλαβε ΑΔΑΜ: 23PROC013267803.
 5. Υπεβλήθη η με αρ. πρωτ. 3352/18-08-2023 οικονομική προσφορά της επιχείρησης ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε για το ποσό των 5.783,35€ πλέον ΦΠΑ 24%, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Υπέρ ψήφισαν και τα έξι παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, για την εκτέλεση της προμήθειας πιεσόμετρων, σταθμήμετρων, αναλογικών καρτών και αντικεραυνικών συστημάτων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
2. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας πιεσόμετρων, σταθμήμετρων, αναλογικών καρτών και αντικεραυνικών συστημάτων στην εταιρία **ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε.**, Ηλεκτρολογικός και Βιομηχανικός Εξοπλισμός, ΑΦΜ 082952529 με στοιχεία επικοινωνίας: ΒΙ.ΠΕ Θ. ΟΤ 51Α, Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τηλ.: 2310777000, έναντι του ποσού των 5.783,35 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 3352/18-08-2023 προσφορά της, μέχρι 30-10-2023.
3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 12-05, τον Κ.Α. 14-08, τον Κ.Α. 25-20 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2023.
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 146/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανίτσας Κωνσταντίνος

Ακριβές Απόσπασμα

Θάσος 01-09-2023

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μανίτσας Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μανίτσας Δημήτριος

Βουλτσίδης Παναγιώτης

Κουτσουμανής Γεώργιος

Καραβούζης Στυλιανός

Ζαφάρογλου Γεώργιος