

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 16/20-09-2024 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 166/2024	ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μίας αντλίας πολυηλεκτρολύτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016».
-----------------------	--

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις **20 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2024** ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 3789/04-09-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα επτά (7) τακτικά μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος - Μανίτσας Δημήτριος - Κουτσουμανής Γεώργιος - – Βουλτσίδης Παναγιώτης – Κωνσταντίνου Δημήτριος – Σεβαστός Δημήτριος

Απόντες: Λαμπρινίδης Λάμπρος - Καραβούζης Στυλιανός – Καλαφάτης Τηλέμαχος - Μπουδούρη Αικατερίνη

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου Αργυρή. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δωδέκατο (-12^ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση του τμήματος προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προτίθεται να προβεί στην επιλογή προμηθευτή για την προμήθεια μιας νέας αντλίας πολυηλεκτρολύτη. Σκοπός της αντλίας είναι να τροφοδοτεί με μείγμα πολυηλεκτρολύτη την λάσπη ώστε να δημιουργούνται ταχύτατα συσσωματώματα που καταλήγουν στην πρέσα ώστε να γίνεται η σωστή αφυδάτωση της. Η αντλία θα αντικαταστήσει μία από τις τρεις που υπάρχουν διότι παρουσίασε πρόβλημα στα τυλίγματά της και στον σπειροειδή κοχλία της και δεν είναι εφικτή η επισκευή της. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υπό προμήθειας αντλίας είναι τα ακόλουθα:

- ΑΝΤΛΙΑ 075M6F 0.37kW (max0.745m³/h@4bar) PE FI 4B
- Αντλία προοδευτικής κοιλότητας για πολυηλεκτρολύτη.
- ελεύθερου στάτορα, με σώμα από χυτοσίδηρο, ρότορα και άξονα από
- ανοξείδωτο χάλυβα AISI 420, στάτορα από NBR 0-60°C, στεγανοποίηση
- άξονα με μηχανικό στυπιοθλίπτη carbon/carbide, μονομπλόκ με
- ηλεκτροκινητήρα 0.37kW/950rpm κατάλληλο για έλεγχο από εξωτερικό
- μετατροπέα συχνότητας. Παροχής 0.115÷0.745 m³/h σε στροφές
- 385÷1525 rpm στην μέγιστη πίεση λειτουργίας των 4bar

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ
	ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 0.37Kw (max 0.745m3/h@4bar)	ΤΜΧ.	1	940,00	940,00
	ΣΥΝΟΛΟ				940,00
	ΦΠΑ 24%				225,60
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.165,60

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:

- Συντάχθηκε η τεχνική έκθεση για την αναγκαιότητα της προμήθειας από το Τεχνικό τμήμα της επιχείρησης, υπογεγραμμένη από τον Πολιτικό Μηχανικό, η οποία κατατέθηκε στο τμήμα προμηθειών για τη διαδικασία.
- Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 3932/12-09-2024 Τεκμηριωμένο Πρωτογενές αίτημα που έλαβε ΑΔΑΜ: 24REQ015415821.
- Ελήφθη η Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης ΑΑΥ00285/12-09-2024 για δέσμευση πίστωσης ποσού (ΑΔΑ:ΨΦ8ΒΟΕΥΣ-ΑΛ6)
- Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 3934/12-09-2024 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς την εταιρία **ΜΙΧΟΣ Α.Ε.**, με ΑΦΜ 094328030, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και στοιχεία επικοινωνίας: Δ/ση: Κύριλλος, Έξοδος 4 Αττικής Οδού, Ασπρόπυργος Αττικής, τηλ. 210 6774280 που έλαβε ΑΔΑΜ: 24PROC015416060.
- Κατατέθηκε η με αριθμ. πρωτ. 3970/17-09-2024 οικονομική προσφορά από την εταιρία ΜΙΧΟΣ Α.Ε. για το ποσό των 940,00 € πλέον Φ.Π.Α., συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Υπέρ ψήφισαν και τα επτά παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

- Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, για την προμήθεια μιας αντλίας πολυηλεκτρολύτη, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
- Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας μιας αντλίας πολυηλεκτρολύτη, στην εταιρία ΜΙΧΟΣ Α.Ε., με ΑΦΜ 094328030, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και στοιχεία επικοινωνίας: Δ/ση Κύριλλος, Έξοδος 4 Αττικής Οδού, Ασπρόπυργος Αττικής, τηλ. 210 6774280, έναντι του ποσού των 940,00 € πλέον Φ.Π.Α., μέχρι 15-10-2024.
- Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 12-06 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 166/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανίτσας Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σαλταρής Αργύριος

Μανίτσας Δημήτριος

Κουτσουμανής Γεώργιος

24AWRD015499344

ΑΑΑ: ΨΕΔΩΟΕΥΣ-ΙΦΗ
Βρυλλίδης Παναγιώτης
Κωνσταντίνου Δημήτριος
Σεβαστός Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα

Θάσος 23-09-2024

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μανίτσας Κωνσταντίνος