

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 16/20-09-2024 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 167/2024	ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016».
-----------------------	--

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 20 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 3789/04-09-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα επτά (7) τακτικά μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος - Μανίτσας Δημήτριος - Κουτσουμανής Γεώργιος - – Βουλτσίδης Παναγιώτης – Κωνσταντίνου Δημήτριος – Σεβαστός Δημήτριος

Απόντες: Λαμπρινίδης Λάμπρος - Καραβούζης Στυλιανός – Καλαφάτης Τηλέμαχος - Μπουδούρη Αικατερίνη

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου Αργυρή.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο τρίτο (-13^ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση του τμήματος προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου, από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανάθεσης μέχρι 31-12-2024, για την απολύμανση:

- του νερού που χρησιμοποιείται για την ύδρευση των οικισμών της νήσου Θάσος
- των επεξεργασμένων λυμάτων, των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Λιμένα, Ποταμιάς και Καλλιράχης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά το χημικό προϊόν διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl) συγκέντρωσης σε ενεργό χλώριο 12-14% κ.β., ποσότητας 12.000 Kg.

Η ποσότητα αυτή πρέπει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του βιολογικού Λιμένα και στην αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στο Λιμένα και θα πρέπει να είναι σε παλετοδεξαμενές από τις οποίες θα αντληθεί σε δεξαμενές αποθήκευσης χλωρίου.

Η παράδοση των ποσοτήτων του υπό προμήθεια είδους θα γίνει στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στον Λιμένα της Θάσου και στην αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στο Λιμένα. Η ποσότητα της παραγγελίας θα εκτελεστεί μετά από αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ με δελτίο παραγγελία και η προθεσμία παράδοσης θα είναι 15 ημερών. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι σε κάθε περίπτωση μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Το pH του διαλύματος θα πρέπει να είναι μεταξύ 11.9-13 και σίγουρα όχι πάνω από 13 και κάτω από 10.8.

Κατά την παράδοση το ποσοστό των χλωριδίων (Cl⁻) δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 5,4% κ.β. του ενεργού χλωρίου.

Κατά την παράδοση δεν θα πρέπει να υπάρχουν στα δοχεία μεταφοράς του υποχλωριώδους νατρίου αποθέσεις στερεών υλικών ή ορατών με το μάτι διηθούμενων υλικών.

Η μεταφορά του υποχλωριώδους νατρίου θα πρέπει να γίνει σε κλειστά δοχεία από κατάλληλο υλικό για την μεταφορά υποχλωριώδους νατρίου.

Κατά τη μεταφορά θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μη έκθεση του υποχλωριώδους νατρίου στον ήλιο και σε πηγές θερμότητας.

Κατά τη μεταφορά και παράδοση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η μη έκθεση του υποχλωριώδους νατρίου σε:

- Οξέα ή ουσίες με όξινες ιδιότητες
- Αμμωνία σε στερεή μορφή ή δ/μα της ή προϊόντα που περιέχουν άλατα της
- Οργανικές ύλες όπως καύσιμα, λάδια, λίπη, γλυκερίνη, πριονίδι, διαλύτες, αμίνες.
- Άλλες χημικές ουσίες ακόμα και αν πρόκειται για χλωριωμένες υψηλότερης συγκέντρωσης.
- Αναγωγικές ενώσεις.

Τα δοχεία στα οποία είναι αποθηκευμένο το υποχλωριώδες νάτριο καθώς και σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν αντλία, σωληνώσεις, βάνες για τη μετάγγιση του δεν θα πρέπει να το φέρνουν σε επαφή με Νικέλιο (Ni), Χαλκό (Cu), Κοβάλτιο (Co).

Τα δοχεία αποθήκευσης θα πρέπει να έχουν σήμανση διαβρωτικού υλικού.

Το υποχλωριώδες νάτριο θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που πιστοποιούν την συμβατότητα του με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 901/2007. Τα πιστοποιητικά έγκρισης κυκλοφορίας και τις άδειες διάθεσης από τον ΕΟΦ

Το υποχλωριώδες νάτριο θα πρέπει να συνοδεύεται από χημική ανάλυση από κρατικό ή πιστοποιημένο εργαστήριο από την οποία να αποδεικνύεται ότι το υποχλωριώδες νάτριο και οι συγκεντρώσεις των υπόλοιπων ουσιών στο διάλυμα είναι κατάλληλα για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σύμφωνα με τη ευρωπαϊκή οδηγία 98/83/EC.

Το υποχλωριώδες νάτριο θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο που θα αναφέρει το εμπορικό όνομα του προϊόντος, την ενεργή ουσία το ποσοστό της στο διάλυμα, το καθαρό βάρος του, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία παραγωγής του.

Το υποχλωριώδες νάτριο θα πρέπει να συνοδεύεται από το Material Safety Data Sheet με πληροφορίες που αφορούν τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του, κινδύνους για την υγεία, πρώτες βοήθειες για το προσωπικό που θα έρθει σε επαφή με το υποχλωριώδες νάτριο, πληροφορίες για τη μεταφορά και αποθήκευση του, την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, και προστατευτικό εξοπλισμό για το προσωπικό που το χρησιμοποιεί.

Κατά την παράδοση θα μπορεί να πραγματοποιείται δειγματοληψία και δείγματα θα αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του κράτους ή σε άλλο πιστοποιημένο εργαστήριο για ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα με το EN 901/2007. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν αποκλίσεις μεγαλύτερες του 1% προς τα κάτω στην συγκέντρωση του ενεργού χλωρίου και 10% της μέγιστης επιτρεπτής τιμής στις συγκεντρώσεις των στοιχείων που περιέχονται στην οδηγία 98/83/EC, η ΔΕΥΑΘ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση όλου του φορτίου με άλλο επαρκών προδιαγραφών ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή. Οι δαπάνες των αναλύσεων θα βαρύνουν κατά το μισό τον προμηθευτή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl) 12-14% κ.β.	Kgr	12.000	0,36	4.320,00
	ΣΥΝΟΛΟ				4.320,00
	Φ.Π.Α. 24%				1.036,80
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ				5.356,80

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 4.320,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Η δαπάνη για την προμήθεια χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου και έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 25-24 «Χλώριο και λοιπά χημικά υλικά» και 54-00 «Χρεωστικός Φ.Π.Α» του Π/Υ έτους 2024.

Το κόστος των μεταφορικών και της εκφόρτωσης στα σημεία που υποδεικνύονται από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα βαρύνει τον προμηθευτή των ειδών.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα έως και 30% χωρίς ο προμηθευτής να δικαιούται τροποποίηση της τιμής μονάδας.

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Συντάχθηκε και υπογράφηκε η τεχνική έκθεση για την αναγκαιότητα της προμήθειας από το Τεχνικό Τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και κατατέθηκε στο τμήμα προμηθειών για την εκκίνηση της διαδικασίας.
2. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 3606/27-08-2024 Τεκμηριωμένο Πρωτογενές αίτημα το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 24REQ015333244.
3. Η Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΑΥ00274/27-08-2024 για δέσμευση πίστωσης, που έλαβε Α.Δ.Α. Ψ6ΠΣΟΕΥΣ-ΠΑΛ.
4. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 3607/27-08-2024 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς στην εταιρία **WATER TREATMENT ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** με έδρα την Θεσσαλονίκη Λέοντος Σοφού 13 με Α.Φ.Μ. 800732329, Δ.Ο.Υ. Α' Θεσ/νίκης), τηλ. 2310543385 που έλαβε ΑΔΑΜ: 24PROC0015333444.
5. Κατατέθηκε η με αριθμ. πρωτ. 3952/16-09-2024 οικονομική προσφορά από την εταιρία **WATER TREATMENT ΕΛΛΑΣ ΙΚΕ** συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά..

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Υπέρ ψηφισαν και τα επτά παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, για την εκτέλεση της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
2. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου στην εταιρία WATER TREATMENT HELLAS ΙΚΕ, ΑΦΜ 800732329 και στοιχεία επικοινωνίας: Λέοντος Σοφού 13, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 543385, αντί του ποσού των 4.320,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 4084/10-10-2023 προσφορά της, μέχρι 31-12-2024.
3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-24 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2024.
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 167/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανίτσας Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σαταρής Αργύριος

Μανίτσας Δημήτριος

Κουτσουμανής Γεώργιος

Βουλτσίδης Παναγιώτης

24AWRD015467650 2024-09-23

Κωνσταντίνου Δημήτρη
Σεβαστός Δημήτριος
ΑΔΑ: 9Κ6ΛΟΕΥΣ-0Γ4

Ακριβές Απόσπασμα
Θάσος 23-09-2024

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μανίσσας Κωνσταντίνος