

Α.Φ.Μ. 800125738 - Δ.Ο.Υ. Καβάλας  
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος  
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344  
E-mail: grammateia@deyathassou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 17/20-10-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 190/2022	<b>ΘΕΜΑ:</b> «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής εργασιών συντήρησης δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Ε. Θάσου και αντικατάσταση υποβρυχίων συγκροτημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016».
-----------------------	---

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις **20 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022** ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ' αριθμ. 4254/14-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν τα δέκα (10) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

**Πρόεδρος:** Μανίτσας Κωνσταντίνος

**Παρόντες:** Σαλαρής Αργύριος – Βουλσιδής Παναγιώτης - Γεωργίου Ιωάννης - Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιάρος Σωτήριος - Σουρίνης Ιωάννης- Καζάρας Στέργιος

**Απόντες:** Γκάγκος Αλέξανδρος

**Αποχωρήσαντες:** ΚΑΝΕΙΣ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έβδομο (-7ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/2016, προτίθεται να προβεί στην επιλογή οικονομικού φορέα για τη παροχή των εργασιών του θέματος.

Οι εργασίες συντήρησης αφορούν στον έλεγχο των εγκαταστάσεων μετά από την καλοκαιρινή περίοδο, όπου ο εξοπλισμός λειτούργησε στο μέγιστο της δυναμικότητάς του, ώστε να αποκαταστήσει τα προβλήματα που εντοπίστηκαν σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου για την λειτουργία τους προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Συγκεκριμένα οι εργασίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες παρεμβάσεις :

**1. Κοινότητα Λιμένα**

*Γεώτρηση Γήπεδο,* εξαγωγή του υποβρυχίου συγκροτήματος, καθαρισμός του φίλτρου αναρρόφησης της αντλίας, έλεγχος της στεγανότητας του υποβρυχίου Η/Κ και επανατοποθέτηση του συγκροτήματος στη γεώτρηση.

**2. Κοινότητα Ραχωνίου**

*Γεώτρηση Λατσούρης*, Εξαγωγή υποβρυχίου συγκροτήματος ισχύος 50HP, αντικατάσταση αυτού με εφεδρικό, επισκευή του παλαιού (ο κινητήρας χρήζει περιέλιξης ) και επανατοποθέτηση αυτού.

**3. Κοινότητα Πρίνου**

*Γεώτρηση Μάρμαρο*, εξαγωγή του υποβρυχίου συγκροτήματος, καθαρισμός του φίλτρου αναρρόφησης της αντλίας, έλεγχος της στεγανότητας του υποβρυχίου Η/Κ και της ηλεκτρικής σύνδεσης του καλωδίου του και επανατοποθέτηση του συγκροτήματος στη γεώτρηση.

**4. Κοινότητα Σωτήρος**

*Γεώτρηση Παπαξέν*, Εξαγωγή του υποβρυχίου συγκροτήματος ισχύος 40HP, περιέλιξη του Η/Κ, καθαρισμός του φίλτρου αναρρόφησης της υποβρύχιας αντλίας και επανατοποθέτηση του συγκροτήματος στη γεώτρηση.

**5. Κοινότητα Μαριών**

*Γεώτρηση ΚΚΕ*, Εξαγωγή υποβρύχιας αντλίας τύπου πομόνας , αντικατάσταση αυτής με ΝΕΟ υποβρύχιο συγκρότημα ισχύος 25HP (μόνο της αντλίας, ο κινητήρας υπάρχει), εγκατάσταση καλωδίων και ηλεκτροδίου για ένδειξη στάθμης και τοποθέτηση του υποβρυχίου συγκροτήματος.

*Γεώτρηση Ασβεστάδικο*, εξαγωγή του υποβρυχίου συγκροτήματος, περιέλιξη του Η/Κ 25HP, καθαρισμός του φίλτρου αναρρόφησης της αντλίας και επανατοποθέτηση του συγκροτήματος στη γεώτρηση.

**6. Κοινότητα Λιμεναριών**

*Γεώτρηση Ραχίδα 2*, Εξαγωγή υποβρυχίου συγκροτήματος τύπου πομόνας, αντικατάσταση αυτής με ΝΕΟ υποβρύχιο συγκρότημα ισχύος 25HP ικανότητας άντλησης νερού 20κυβ./ώρα στα 100μ μανομετρικό. Τοποθέτηση του υποβρυχίου συγκροτήματος στα 81μ βάθος με τους κατάλληλους αγωγούς (καλώδια) και εγκατάσταση ηλεκτροδίων στάθμης νερού.

*Γεώτρηση Σκεπαστό*, εξαγωγή υποβρυχίου συγκροτήματος και αντικατάσταση του υποβρυχίου Η/Κ με εφεδρικό.

**7. Κοινότητα Θεολόγου**

*Γεώτρηση Σπήλιος (Ποτός)*, εξαγωγή υποβρύχιας αντλίας τύπου πομόνας, έλεγχος κουζινέτων της αντλίας και επανατοποθέτηση της πομόνας, αντικατάσταση των ρουλεμάν του κινητήρα 30HP.

*Γεώτρηση Ρίζες μεγάλη (Ποτός)*, εξαγωγή του υποβρυχίου συγκροτήματος και αντικατάσταση του υποβρυχίου κινητήρα 40HP με εφεδρικό .

*Γεώτρηση Ρίζες μικρή (Ποτός)*, εξαγωγή υποβρυχίου συγκροτήματος και αντικατάσταση υποβρύχιο κινητήρα 20HP με εφεδρικό.

*Γεώτρηση Θυμωνιά πάνω*, εξαγωγή υποβρυχίου συγκροτήματος , αντικατάσταση του υποβρυχίου κινητήρα 7,5HP 4" με ΝΕΟ και επανατοποθέτηση αυτού.

*Γεώτρηση Θυμωνιά κάτω*, εξαγωγή και αντικατάσταση υποβρύχιο συγκροτήματος ισχύος 10HP 4" με ΝΕΟ και ικανότητας 12κυβ./ώρα στα 100 μανομετρικό.

*Γεώτρηση Διπότιμα*, Τοποθέτηση παροχομέτρου.

*Δεξαμενή Θεολόγου*, Τοποθέτηση ΝΕΟΥ υποβρυχίου συγκροτήματος ισχύος 10HP και ικανότητας 33κυβ/ώρα στα 40μ μανομετρικό.

**8. Κοινότητα Ποταμιάς**

*Γεώτρηση Κουτλής (Σκάλα)*, Εξαγωγή υποβρύχιας αντλίας τύπου πομόνας έλεγχος κουζινέτων και επανατοποθέτηση αυτής.

*Γεώτρηση Μακαλοί (Σκάλα)*, Εξαγωγή υποβρύχιας αντλίας τύπου πομόνας, έλεγχος κουζινέτων και επανατοποθέτηση αυτής.

*ΒΙΟΚΑ Ποταμιάς*, Εξαγωγή κινητήρων ισχύος 50HP (3) και αντλίας (1) , αντικατάσταση ρουλεμάν και επανατοποθέτηση αυτών.

#### 9. Κοινότητα Παναγίας

Αντλιοστάσιο πηγών Παναγίας, προμήθεια και τοποθέτηση ΝΕΟΥ υποβρυχίου συγκροτήματος ισχύος 25HP και ικανότητας 72κυβ./ώρα στα 60μ. μανομετρικό εντός του φρεατίου των πηγών.

Οι επισκευές και συντηρήσεις όλων των εργασιών θα πραγματοποιούνται μόνο με καινούργια και αμεταχείριστα ανταλλακτικά.

Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν από την υπογραφή του συμφωνητικού και σε 40 ημερολογιακές ημέρες και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 20 Δεκεμβρίου 2022.

#### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΥΛΙΚΩΝ

<u>ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>	<u>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>
<u>Εξαγωγή, επισκευή, καθαρισμός υποβρυχίου συγκροτήματος και επανατοποθέτηση</u>	<u>4</u>	<u>1.600</u>	<u>6.400</u>
<u>Εξαγωγή, αντικατάσταση με εφεδρικό υποβρύχιο συγκρότημα και επανατοποθέτηση</u>	<u>4</u>	<u>950</u>	<u>3.800</u>
<u>Εξαγωγή, επισκευή, καθαρισμός πομόνας</u>	<u>4</u>	<u>800</u>	<u>3.200</u>
<u>Εξαγωγή, συντήρηση επιφανειακών κινητήρων και αντλιών και επανατοποθέτηση</u>	<u>4</u>	<u>800</u>	<u>3.200</u>
<u>Υποβρύχια αντλία 25HP</u>	<u>1</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
<u>Νέο υποβρύχιο συγκρότημα 25 HP</u>	<u>2</u>	<u>3.500</u>	<u>7.000</u>
<u>Νέος υποβρύχιος κινητήρας 7.5HP</u>	<u>1</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
<u>Νέο υποβρύχιο συγκρότημα 10HP</u>	<u>2</u>	<u>1.200</u>	<u>2.400</u>
		<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>28.000</u>
		<u>ΦΠΑ 24%</u>	<u>6.720</u>
		<u>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</u>	<u>34.720</u>

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Συντάχθηκε και υπογράφηκε η τεχνική έκθεση για την αναγκαιότητα της υπηρεσίας από το Τεχνικό Τμήμα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και κατατέθηκε στο τμήμα προμηθειών για την εκκίνηση της διαδικασίας.
2. Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 4232/13-10-2022 Τεκμηριωμένο Πρωτογενές αίτημα το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 22REQ011418012.
3. Ελήφθη η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΑΥ00304/13-10-2022 για δέσμευση πίστωσης, που έλαβε Α.Δ.Α. ΨΥ7ΦΟΕΥΣ-Χ72.
4. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 4233/13-10-2021 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς στην επιχείρηση ΜΠΟΥΡΙΝΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (22PROC011418212).

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

**Υπέρο** ψήφισαν και τα δέκα παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, για την παροχή εργασιών συντήρησης δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Ε. Θάσου και αντικατάσταση υποβρυχίων συγκροτημάτων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
2. Την έγκριση της ανάθεσης της υπηρεσίας του θέματος στην επιχείρηση Μπουρινάρης Αναστάσιος, με Α.Φ.Μ. 040869720, ΔΟΥ Καβάλας και στοιχεία επικοινωνίας: Δ/ση Φιλίππου 3 Καβάλα τηλ. 2510 230340, έναντι του ποσού των 27.160,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 4295/17-10-2022 οικονομική προσφορά.
3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 62-07-0001-309, τον Κ.Α 62-07-0002-100 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2022.
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης.

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 190/2022**

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Μανίτσας Κωνσταντίνος**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Θάσος 21-10-2022**

**Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Μανίτσας Κωνσταντίνος**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σαλαρής Αργύριος**

**Βουλτσίδης Παναγιώτης**

**Γεωργίου Ιωάννης**

**Καραβούζης Στυλιανός**

**Κουτσουμανής Γεώργιος**

**Λαμπρινίδης Λάμπρος**

**Μαλλιαρός Σωτήριος**

**Καζάρας Στέργιος**

**Σουρίνης Ιωάννης**