

## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

## ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ

Α.Φ.Μ. 800125738 - Δ.Ο.Υ. Καβάλας

Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος

Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344

E-mail: grammateia@deyathassou.gr

Ministry of Digital  
Government  
ANΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Hellenic RepublicDigitally signed by Ministry of  
Digital Governance, Hellenic  
Republic  
Date: 2023.12.07 15:26:42  
EET  
Reason:  
Location: Athens**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της με αριθμό 14/01-12-2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 196/2023	<b>ΘΕΜΑ:</b> «Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός ανεμιστήρα απόσμησης της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Ποτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016».
-----------------------	---

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα την **01 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023** ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 4647/27-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα οκτώ (8) τακτικά μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

**Πρόεδρος:** Μανίτσας Κωνσταντίνος

**Παρόντες:** Σαλαρής Αργύριος - Μανίτσας Δημήτριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης – Γεωργίου Ιωάννης – Λαμπρινίδης Λάμπρος – Κουτσουμανής Γεώργιος – Καραβούζης Στυλιανός

**Απόντες:** Μαλλιάρος Σωτήριος – Σουρίνης Ιωάννης - Καζάρας Στέργιος

**Αποχωρήσαντες:** ΚΑΝΕΙΣ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο (-3<sup>ο</sup>-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προτίθεται να προβεί στην επιλογή προμηθευτή για την προμήθεια ενός ανεμιστήρα απόσμησης.

Η Επιχείρηση προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σχετικά με την απόσμηση του κλειστού χώρου εισόδου των βοθρολυμάτων της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Ποτού προτίθεται να προβεί στην επιλογή προμηθευτή για την προμήθεια ενός ανεμιστήρα απόσμησης λόγω βλάβης της φτερωτής και του εξωτερικού προστατευτικού καλύμματος αυτής.

Ο ανεμιστήρας βρίσκεται τοποθετημένος στο κατάντη άκρο του δικτύου αναρρόφησης της μονάδας προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και ανάντη του δοχείου συγκράτησης του ενεργού άνθρακα (χημικών).

Η λειτουργία του ανεμιστήρα, συνίσταται στο ότι παρέχει την απαιτούμενη αύξηση πίεσης προκειμένου να αναρροφηθεί ο δύσοσμος αέρας από την μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και να διοχετευθεί στο δοχείο χημικών για την επεξεργασία του στη μονάδα φίλτρανσης, απ' όπου στη συνέχεια απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα.

Η φθορά προκλήθηκε λόγο της πολύωρης χρήσης του σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο διαβρωτικών αερίων που εισέρχονται σε αυτόν.

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ PQ452/7,5kW/3ph/400V	ΤΜΧ.	1	2.850,00	2.850,00

ΣΥΝΟΛΟ	23AWRD013917173-2023-12-07	ΑΔΑ: 9ΖΦ00ΕΥΣ-Σ67	27850,00
ΦΠΑ 24%			684,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>3.534,00</b>

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Συντάχθηκε η τεχνική έκθεση για την αναγκαιότητα της προμήθειας από το Τεχνικό Τμήμα, υπογεγραμμένη από τον Πολίτικο Μηχανικό της Επιχείρησης, η οποία κατατέθηκε στο τμήμα προμηθειών για τη διαδικασία.
2. Αναρτήθηκε το με αρ. πρωτ. 4694/29-11-2023 τεκμηριωμένο Πρωτογενές Αίτημα υπογεγραμμένο εκ της διεύθυνσης για την αναγκαιότητα της προμήθειας που έλαβε ΑΔΑΜ:23REQ013858742.
3. Ελήφθη η Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης ΑΑΥ00317/29-11-2023 για δέσμευση πίστωσης δαπάνης που έλαβε ΑΔΑ: ΨΠ100ΕΥΣ-Ψ00.
4. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 4696/29-11-2023 προς την εταιρία **DIMTECH A.E** 998537402., ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΦΜ 998537402 με στοιχεία επικοινωνίας: Κ. Καραμανλή & Ηρ. Πολυτεχνείου, Τ.Κ. 19300, Αττική, τηλ.: 2105325404 (ΑΔΑΜ: 23PROC013859368).
5. Κατατέθηκε η με αρ. πρωτ. 4710/30-11-2023 οικονομική προσφορά της εταιρίας DIMTECH A.E. για το ποσό των 2.840,00 πλέον Φ.Π.Α

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

**Υπέρ** ψήφισαν και τα οκτώ παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, για την εκτέλεση της προμήθειας ενός ανεμιστήρα απόσμησης της ΕΕΛ Ποτού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
2. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας ενός ανεμιστήρα απόσμησης στην εταιρία DIMTECH A.E., με ΑΦΜ 998537402 και στοιχεία επικοινωνίας: Κ. Καραμανλή & Ηρ. Πολυτεχνείου, Τ.Κ. 19300, Αττική, τηλ.: 2105325404, έναντι του ποσού των 2.840,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 4710/30-11-2023 προσφορά της.
3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 12-06 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2023.
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σύμβασης.

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 196/2023**

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Μανίτσας Κωνσταντίνος**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σαλταρής Αργύριος**

**Μανίτσας Δημήτριος**

**Βουλτσίδης Παναγιώτης**

**Γεωργίου Ιωάννης**

**Λαμπρινίδης Λάμπρος**

**Κουτσουμανής Γεώργιος**

**Καραβούζης Στυλιανός**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Θάσος 01-12-2023**

**Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Μανίτσας Κωνσταντίνος**