

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ**

Α.Φ.Μ. 800125738 - Δ.Ο.Υ. Καβάλας  
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος  
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344  
E-mail: grammateia@deyathassou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της με αριθμό 17/28-12-2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

<b>Αρ. Απόφασης 231/2023</b>	<b>ΘΕΜΑ: «Αποδοχή μελέτης του έργου “Δίκτυα ύδρευσης οικισμού Παναγίας Κοιν. Παναγίας Δήμου Θάσου”».</b>
------------------------------	--

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις **28 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023** ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5128/22-12-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα οκτώ (8) τακτικά μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

**Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος**

**Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος - Μανίτσας Δημήτριος – Βουλτσιδής Παναγιώτης – Γεωργίου Ιωάννης – Λαμπρινίδης Λάμπρος – Κουτσουμανής Γεώργιος – Καραβούζης Στυλιανός**

**Απόντες: Μαλλιαρός Σωτήριος – Σουρίνης Ιωάννης - Καζάρας Στέργιος**

**Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ενδέκατο (-11<sup>ο</sup>-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την αριθ. 32/2023 (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012256479, ΑΔΑ: ΡΚΔ6ΟΕΥΣ-Σ55) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ανατέθηκε στον μελετητή κ. Μαυρίδη Θωμά, Πολιτικό Μηχανικό, η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

Με την αριθμ. πρωτ. 869/09.03.2023 υπογράφηκε η σύμβαση για την εκπόνηση της εν θέματι μελέτης με προθεσμία παράδοσης της μελέτης τέσσερεις μήνες από την ημερομηνία παράδοσης των τοπογραφικών με διαβιβαστικό από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Με την αριθμ. πρωτ. 930/14.03.2023 ορίστηκε επιβλέπων της εκπόνησης της μελέτης ο κ. Τσένης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., της Επιχείρησης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ».

Η μελέτη προβλέπει την υδροδότηση του οικισμού της ΠΑΝΑΓΙΑΣ για το σύνολο του πληθυσμού σε έκταση 12 Ha. Στο νέο δίκτυο ύδρευσης θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη δεξαμενή της δεκαετίας του 2000, όγκου 400 m<sup>3</sup> στη περιοχή νοτιοδυτικά του οικισμού. Η προαναφερθείσα δεξαμενή θα δεχτεί τις απαραίτητες επεμβάσεις για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της αλλά και του εκσυγχρονισμού της. Το δίκτυο ύδρευσης θα αποτελείται από το εξωτερικό και το εσωτερικό δίκτυο. Το εξωτερικό δίκτυο θα αποτελείται από έναν βαρυτικό αγωγό μήκους 100 μέτρων περίπου που συνδέει την Πηγή με το αντλιοστάσιο και έναν καταθλιπτικό αγωγό συνολικού μήκους 350 μέτρων ο οποίος θα συνδέει το υφιστάμενο αντλιοστάσιο του οικισμού με τη δεξαμενή ενώ το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού θα περιλαμβάνει τρεις (3) επί μέρους κατηγορίες δικτύων. Το πρωτεύον δίκτυο με τους κύριους αγωγούς, το δευτερεύον δίκτυο και το τριτεύον δίκτυο των ιδιωτικών συνδέσεων. Το προαναφερθέν αντλιοστάσιο θα δεχτεί και αυτό τις απαραίτητες επεμβάσεις για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και του εκσυγχρονισμού του. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα αποτελούνται από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου CE 100 υψηλής πυκνότητας σύμφωνα με το EN 12201-1 (3ης γενιάς), ονομαστικής πίεσης PN= 10 kN/m<sup>2</sup>. Σε κάποιους αγωγούς θα τεθούν στόμια πυρκαγιάς και σε όλο το δίκτυο θα προβλεφθούν δικλείδες ελέγχου ώστε να είναι δυνατή η περιορισμένη διακοπή σε περιοχές του οικισμού. Για την εκκένωση του δικτύου θα τεθούν εκκενωτές, ενώ στα υψηλότερα σημεία θα τεθούν αεροεξαγωγοί. Το νέο δευτερεύον δίκτυο θα αποτελείται από σωλήνες HD-PE/10 PN με διάμετρο Φ63. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1763/08.05.2023, έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. διαβιβάστηκαν τα τοπογραφικά στοιχεία στον μελετητή εκκινώντας την προθεσμία παράδοσης της εν θέματι μελέτης, ήτοι έως 08.09.2023.

Η υπόψη μελέτη εκπονήθηκε και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (αριθ. πρωτ. 3542/31.08.2023) από τον μελετητή και βεβαιώθηκε με σχετική έκθεση στις 08/09/2023 από τον επιβλέποντα Πολιτικό Μηχανικό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Τσένη Γεώργιο, για την πληρότητα των παραδοτέων σύμφωνα με τη σύμβαση και με τα όσα ορίζει το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 4782/2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. με απόφασή του να εγκρίνει και να παραλάβει τη μελέτη.

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

**Υπέρ** ψηφισαν και τα οκτώ παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

1. Εγκρίνει και παραλαμβάνει την μελέτη του έργου «Δίκτυα ύδρευσης οικισμού Παναγίας Κοιν. Παναγίας Δήμου Θάσου» που εκπόνησε και κατέθεσε ο μελετητής κ. Μαυρίδης Θωμάς, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοχος μελετητικού πτυχίου της κατηγορίας 13 «Υδραυλικές μελέτες» με Α.Μ. Πτυχίου Μελετών 7415 και τάξη Β.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 231/2023

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Μανίτσας Κωνσταντίνος**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σαλατάρης Αργύριος**

**Μανίτσας Δημήτριος**

**Βουλτσίδης Παναγιώτης**

**Γεωργίου Ιωάννης**

**Λαμπρινίδης Λάμπρος**

**Κουτσουμανής Γεώργιος**

**Καραβούζης Στυλιανός**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Θάσος 29-12-2023**

**Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Μανίτσας Κωνσταντίνος**