

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 6/29-03-2024 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 43/2024	ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της επισκευής 2 ψηφιακών ελεγκτών και 2 μετρητών υπολειμματικού χλωρίου (S-XREPF- SL17SC και S-XREPF-SC200) στο σημείο εξόδου των ΕΕΛ Καλλιράχης και Λιμένα Θάσου, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016».
----------------------	---

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις **29 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024** ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα γραφεία της Επιχείρησης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 1101/22-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση τα εννέα (9) τακτικά μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος

Παρόντες: Σαλαρής Αργύριος - Μανίτσας Δημήτριος - Καραβούζης Στυλιανός - Κουτσουμανής Γεώργιος - Λαμπρινίδης Λάμπρος - Σεβαστός Δημήτριος - Καλαφάτης Τηλέμαχος - Μπουδούρη Αικατερίνη

Απόντες: Βουλτσιδης Παναγιώτης – Κωνσταντίνου Δημήτριος

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου Αργυρή. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο (-5^ο-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση του τμήματος προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, προτίθεται να προβεί στην επιλογή παρόχου για την επισκευή των ψηφιακών ελεγκτών και μετρητών υπολειμματικού χλωρίου (S-XREPF-CL17SC και S-XREPF-SC200) στο σημείο εξόδου των Ε.Ε.Λ. Καλλιράχης και Λιμένα Θάσου, οι οποίοι λόγω φυσιολογικής φθοράς καθώς και πολύχρονης χρήσης δεν μπορούν να λειτουργήσουν.

Ο ψηφιακός ελεγκτής και ο μετρητής υπολειμματικού χλωρίου επιτρέπει την συνεχή μέτρηση του υπολειμματικού χλωρίου καθώς και τη συλλογή δεδομένων για την καλύτερη παρακολούθηση των εκροών των Ε.Ε.Λ Λιμένα και Καλλιράχης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ
Επισκευή μητρικής πλακέτας, αντικατάσταση μεμβράνης & ηλεκτρολύτη του αισθητηρίου Χλωρίου 9184-sc s/n 304587	ΩΡΕΣ	8	120,00	960,00
Επισκευή μεταλλικού ηλεκτροδίου χλωρίου, αλλαγή μεμβράνης & ηλεκτρολύτη του αισθητηρίου Χλωρίου 9184-sc s/n 304588	ΩΡΕΣ	8	120,00	960,00
Επισκευή Τροφοδοτικού του ελεγκτή SC1000 s/n 1344588	ΩΡΕΣ	4	120,00	480,00
Επισκευή Μητρικής πλακέτας και επισκευή οθόνης, Ελεγκτής SC1000 s/n 1344593	ΩΡΕΣ	8	120,00	960,00
Έλεγχος καλής λειτουργίας εξοπλισμού, αναβάθμιση λογισμικού αισθητήρα χλωρίου, αναβάθμιση λογισμικού ελεγκτή, αναβάθμιση λογισμικού κεντρικής οθόνης	ΩΡΕΣ	9	120,00	1.080,00
ΣΥΝΟΛΟ		37		4.440,00
ΦΠΑ 24%				1.065,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				5.505,60

Για την εκκίνηση της διαδικασίας ελήφθησαν οι παρακάτω ενέργειες:

- Συντάχθηκε η τεχνική έκθεση για την αναγκαιότητα της υπηρεσίας από το Τεχνικό Τμήμα, υπογεγραμμένη από τον Πολίτικο Μηχανικό της Επιχείρησης, η οποία κατατέθηκε στο τμήμα προμηθειών για τη διαδικασία.
- Κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 1106/22-03-2024 Τεκμηριωμένο Πρωτογενές αίτημα υπογεγραμμένο εκ της διεύθυνσης που έλαβε ΑΔΑΜ: 24REQ014463270.
- Ελήφθη η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ00137/22-03-2024 για δέσμευση πίστωσης ποσού με ΑΔΑ:6ΤΖΟΟΕΥΣ-81Π.
- Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 1107/22-03-2024 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς στην **HACH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε**, ΑΦΜ 998764924 με στοιχεία επικοινωνίας: Οδός: Ηρακλείτου 3, Χαλάνδρι τηλ.: 2107777038 που έλαβε ΑΔΑΜ: 24PROC014463420.
- Κατατέθηκε η με αριθ. πρωτ. 1178/27-03-2024 οικονομική προσφορά από την **HACH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε** για το ποσό των 4.358,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Υπέρ ψήφισαν και τα εννέα παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

- Την έγκριση της απευθείας ανάθεσης της επισκευής 2 ψηφιακών ελεγκτών και 2 μετρητών υπολειμματικού χλωρίου (S-XREPF-CL17SC και S-XREPF-SC200) στο σημείο εξόδου των ΕΕΛ Καλλιράχης και Λιμένα Θάσου στην **HACH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε**, ΑΦΜ 998764924 με στοιχεία επικοινωνίας: Οδός: Ηρακλείτου 3, Χαλάνδρι τηλ.: 2107777038, έναντι του ποσού των 4.358,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 1178/27-03-2024 οικονομική προσφορά, με χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 22-04-2024.

- 24AWRD014505931 2024-04-01 ΑΔΑ: ΨΘΖΗΟΕΥΣ-9716
2. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από τους πόρους της Δ.Ε.Π.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 62-07-0002-100 και 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2024.
 3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την υπογραφή της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 43/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μανίτσας Κωνσταντίνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Σαλταρής Αργύριος
Μανίτσας Δημήτριος
Καραβούζης Στυλιανός
Κουτσουμανής Γεώργιος
Σεβαστός Δημήτριος
Λαμπρινίδης Λάμπρος
Μπουδούρη Αικατερίνη
Καλαφάτης Τηλέμαχος**

Ακριβές Απόσπασμα

Θάσος 01-04-2024

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μανίτσας Κωνσταντίνος