

Α.Φ.Μ. 800125738 - Δ.Ο.Υ. Καβάλας  
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος  
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344  
E-mail: grammateia@deyathassou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμό 6/17-05-2022 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου.

Αρ. Απόφασης 80/2022	ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αναδευτήρα του ΒΙΟ.ΚΑ Ποταμιάς, με τη χρήση των κατάλληλων ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016».
----------------------	---

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις **17 του μηνός Μαΐου του έτους 2022** ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ' αριθμ. 1603/11-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/19-09-2021, τ. Α'), όπως ισχύουν, την αριθ. 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 23983/29-04-2022 (ΦΕΚ 2137/30-04-2022 τ. Β').

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον  $\frac{1}{2}$  των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α'/30-03-2020), γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα δέκα (10) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

**Πρόεδρος:** Μανίτσας Κωνσταντίνος

**Παρόντες:** Σαλταρής Αργύριος – Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Μαλλιαρός Σωτήριος - Λαμπρινίδης Λάμπρος – Γεωργίου Ιωάννης – Σουρίνης Ιωάννης – Γκάγκος Αλέξανδρος – Βουλτσίδης Παναγιώτης

**Απόντες:** Καζάρας Στέργιος

**Αποχωρήσαντες:** ΚΑΝΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου Αργυρή.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο (-3<sup>ο</sup> -) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να προβεί στην επισκευή ενός υποβρύχιου αναδευτήρα της δεξαμενής αποφωσφόρωσης 1 της ΕΕΛ Ποταμιάς Θάσου, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ομογενοποίηση του μίγματος των λημμάτων, προτίθεται να προβεί στην επιλογή παρόχου. Ο αναδευτήρας εμφάνισε αδυναμία εκτέλεσης της λειτουργίας του λόγω βραχυκυκλώματος στο τύλιγμα του μοτέρ. Το

ηλεκτρολογικό πρόβλημα στη περιέλιξη του μοτέρ είχε σαν αποτέλεσμα τη μη λειτουργία του αναδευτήρα. Ο τύπος του αναδευτήρα είναι **RW 4032-A40/8EC**. Προτείνεται η επισκευή και συντήρηση του με την χρήση των κατάλληλων ανταλλακτικών .

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ
Περιέλιξη κινητήρα, αλλαγή ρουλεμάν , αλλαγή πτερωτής κινητήρα, καθάρισμα, αμμοβολή, βαφή		1	600,00	600,00
REPAIR KIT (Ρουλεμάν, Μηχ. Στυπιοθλίπτες, Ο' rings, ασφάλειες	ΣΕΤ	1	380,00	380,00
Θερμικοί Διακόπτες	ΤΜΧ.	1	30,00	30,00
Λιπαντικό	ΚΟΥΤ.	1	20,00	20,00
Υλικά περιέλιξης	ΚΟΥΤ.	1	300,00	300,00
Έδρα ρουλεμάν	ΤΜΧ.	1	90,00	90,00
Καλώδιο κινητήρα	ΤΜΧ.	1	280,00	280,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>1.700,00</b>
ΦΠΑ 24%				408,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.108,00</b>

Για την εκκίνηση της διαδικασίας έχουν εκτελεστεί οι παρακάτω ενέργειες:

1. Συντάχθηκε και υπογράφηκε η τεχνική έκθεση για την αναγκαιότητα της υπηρεσίας από τον Πολιτικό Μηχανικό της Επιχείρησης και κατατέθηκε στο τμήμα προμηθειών για την εκκίνηση της διαδικασίας.
2. Έχει συνταχθεί το με αρ. πρωτ. 1516/05-05-2022 τεκμηριωμένο Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ010498546.
3. Έχει ληφθεί η Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΑΥ00154/05-05-2022 για δέσμευση πίστωσης, που έλαβε Α.Δ.Α. Ψ81ΔΟΕΥΣ-ΧΝΑ.
4. Απεστάλη η με αρ. πρωτ. 1531/06-05-2022 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς την επιχείρηση ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ MECHANICAL WASTEWATER MANAGEMENT.
5. Κατατέθηκε η με αριθμ. πρωτ. 1555/06-05-2022 οικονομική προσφορά από την επιχείρηση ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ MECHANICAL WASTEWATER MANAGEMENT.

Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης.

Τα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

**Υπέρ** ψήφισαν και τα δέκα παρόντα μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

**Αποφασίζει ομόφωνα**

1. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αναδευτήρα με τη χρήση των κατάλληλων ανταλλακτικών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2. Την έγκριση της ανάθεσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας του θέματος στην επιχείρηση ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ MECHANICAL WASTEWATER MANAGEMENT, με ΑΦΜ 035645834, ΔΟΥ Καλαμαριάς και στοιχεία επικοινωνίας: Δ/ση: Αργυροπούλου 7, Καλαμαριά, τηλ. 6979980507, έναντι του ποσού των 1.700,00 € πλέον Φ.Π.Α., μέχρι 31-05-2022.
3. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 26-02, τον Κ.Α. 62-07-0002-100 και τον Κ.Α. 54-00 του Προϋπολογισμού εξόδων της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2022.

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 80/2022**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Μανίτσας Κωνσταντίνος**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Θάσος 18-05-2022**

**Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Μανίτσας Κωνσταντίνος**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σαλατάρης Αργύριος**

**Καραβούζης Στυλιανός**

**Κουτσουμανής Γεώργιος**

**Μαλλιαρός Σωτήριος**

**Λαμπρινίδης λάμπρος**

**Γεωργίου Ιωάννης**

**Σουρίνης Ιωάννης**

**Γκάγκος Αλέξανδρος**

**Βουλτσίδης Παναγιώτης**